

as-Schwabe G-M24 Vollgummi-Baustromverteiler

Generator-Schutzverteiler · jede Steckdose einzeln FI-abgesichert

TYPE-ID ARS-ENE-004 · Hersteller-Ref. 63271 · Einheiten U01



Bauform bestätigt

⚡ **400 V · CEE 16 A**

Drehstromanschluss; Drehfeld und Schutzeinrichtung vor Nutzung prüfen.

⚡ **Nicht bei beschädigter Leitung**

⊘ **Keine Reparatur durch den Mieter**



HERSTELLERHANDBUCH
as-schwabe.de

TECHNIK

- Eingang: CEE 400 V, 16 A, 5-polig, ca. 11 kW, 2 m H07RN-F 5G2,5
- Ausgang: 3× Schuko 230 V, 16 A und 1× CEE 400 V, 16 A, 5-polig
- Absicherung: 1× FI 4-polig 40 A/30 mA Typ A und 3× FI 2-polig 25 A/30 mA Typ A
- Jede Steckdose einzeln FI-abgesichert – erfüllt DGUV Information 203-032
- Vollgummi, stapelbar, IP44, 77 mm Bodenfreiheit, Edelstahl-Schnellverschlüsse
- 330 × 290 × 245 mm, Sicherungen innenliegend, berührungssicher

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: Prüfstatus, RCD-Test an allen vier Schutzschaltern, Aufstellung, ein Verbraucher je Steckdose, Verbot von Eingriffen.

RENTAL-SETUP / CROSS-SELL

- CEE16-Verlängerung 25 m
- Schuko-Verlängerung 25 m
- Kabelbrücken

EMPFOHLENE VERMIETTARIFE

TAG	WOCHE	BUNDLE PRAMAC	CEE SEPARAT
12 €/Tag	45 €/Woche	Option	buchbar

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. **Kaution 60 €** · Abweichende Staffeln und Zusatzkits auf Anfrage.

PRÜFPFLICHTEN · BETRIEBSZEITEN · BEDIENUNG

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	Richtwert 3 Monate auf Bau- und Montagestellen, sonst 6 Monate; Verlängerung nur bei belegter Fehlerquote unter 2 Prozent
Fehlerstromschutzschalter, nichtstationäre Anlagen	Funktionsprüfung über die Prüftaste monatlich, zusätzlich vor jeder Ausgabe
Sicht- und Funktionsprüfung	Vor jeder Verwendung; Ergebnis im Übergabeprotokoll
Bedienung	Kurzeinweisung ausreichend

BEZUGSQUELLE · HERSTELLER · HANDBUCH

HERSTELLERHANDBUCH
as-schwabe.de

PRODUKTSEITE
as-schwabe.de

BEZUGSQUELLE
bauhaus.info

DGUV INFORMATION 203-006

publikationen.dguv.de
augite Rental & Services UG (haftungsbeschränkt) · interner Gebrauch

COMPLIANCE / RECHTSRAHMEN

Elektrische Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen: DGUV Vorschrift 3 und DGUV Information 203-006. Beim Betrieb an einem Stromerzeuger verlangt die DGUV Information 203-032, dass jede genutzte Steckdose einzeln über einen FI abgesichert ist; der G-M24 erfüllt diese Anforderung und ist deshalb der vorgesehene Schutzverteiler für Pramac und Honda. Ausgabe nur mit gültigem Prüfstatus.