

KALLE CEE-Verlängerung 400 V / 16 A, 25 m

400-V-Verlängerungsleitung · einzeln oder als 2er-Bundle buchbar

TYPE-ID ARS-ENE-005 · Hersteller-Ref. 117811-026 · Einheiten U01-U02



Verifiziert

⚡ 400 V · CEE 16 A

Drehstromanschluss; Drehfeld und Schutzeinrichtung vor Nutzung prüfen.

 ✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**

 ⚠ **Keine Reparatur durch den Mieter**

 HERSTELLERHANDBUCH
kalledaskabel.de

TECHNIK

- 400 V, 16 A, 5-polig, ca. 11 kW
- 25 m Polyurethanleitung H07BQ-F 5G2,5, signalorange, IP44
- Mennekes CEE-Stecker und -Kupplung, ohne integrierten Phasenwender
- Temperaturbereich -40 bis +90 °C, seewasser-, öl- und fettbeständig
- Normen EN 50525-2-21, EN IEC 60309-2, EN 60529; 15 Jahre Herstellergarantie

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung: vollständiges Abrollen, Verlegeregeln, Prüfstatus.

RENTAL-SETUP / CROSS-SELL

- Kabelbrücken für Überfahrten

EMPFOHLENE VERMIETTARIFE

TAG	WOCHE	2ER-BUNDLE	MIT VERTEILER
7 €/Tag je Leitung	28 €/Woche je Leitung	Option	Bundle

 Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. **Kaution 30 € / Leitung** · Abweichende Staffeln und Zusatzkits auf Anfrage.

PRÜFPFLICHTEN · BETRIEBSZEITEN · BEDIENUNG

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	Richtwert 3 Monate auf Bau- und Montagestellen, sonst 6 Monate; Verlängerung nur bei belegter Fehlerquote unter 2 Prozent
Sicht- und Funktionsprüfung	Vor jeder Verwendung; Ergebnis im Übergabeprotokoll
Bedienung	Kurzeinweisung ausreichend

BEZUGSQUELLE · HERSTELLER · HANDBUCH

 HERSTELLERHANDBUCH
kalledaskabel.de
PRODUKTSEITE
kalledaskabel.de
BEZUGSQUELLE
kalledaskabel.de

COMPLIANCE / RECHTSRAHMEN

DGUV Vorschrift 3: ortsveränderliche Leitungen sind vor jeder Nutzung sichtzuprüfen und wiederkehrend zu prüfen.