

KALLE CEE-Verlängerung 230 V / 32 A, 25 m

Einphasige 32-A-Leitung · 2 × 25 m

TYPE-ID ARS-ENE-008 · Hersteller-Ref. 117783-05 · Einheiten U01-U02



Verifiziert

230 V · SCHUKO

Nur an ordnungsgemäß abgesicherter Steckdose mit RCD/FI betreiben.

✖ **Nicht bei beschädigter Leitung**

⚠ **Kein Betrieb in stehendem Wasser**



HERSTELLERHANDBUCH
kalledaskabel.de

TECHNIK

- 230 V, 32 A, ca. 7,2 kW, einphasig
- 25 m Polyurethanleitung H07BQ-F 3G4, signalorange, IP44
- Mennekes CEE-Stecker und -Kupplung 230 V, 32 A, 3-polig, blau
- Temperaturbereich -40 bis +90 °C, öl- und fettbeständig
- Neubeschaffung nur bei konkretem 230-V/32-A-Mietasset; vorhandene Bestandsleitung bleibt bis zum Ersatz nutzbar

NUTZER / QUALIFIKATION

Kurzeinweisung wie bei den übrigen Leitungen: vollständiges Abrollen, Verlegeregeln, Prüfstatus. Zusätzlich: 32-A-Leitungen gehören an 32-A-Speisepunkte, nicht an 16-A-Absicherungen mit Adapter.

RENTAL-SETUP / CROSS-SELL

- Kabelbrücken für Überfahrten
- Adapter CEE 32 A auf Schuko (nur mit Absicherung)

EMPFOHLENE VERMIETTARIFE

TAG	WOCHE	2ER-BUNDLE	MIT VERTEILER
8 €/Tag je Leitung	30 €/Woche je Leitung	Option	Bundle

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. **Kaution 30 € / Leitung** · Abweichende Staffeln und Zusatzkits auf Anfrage.

PRÜFPFLICHTEN · BETRIEBSZEITEN · BEDIENUNG

Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	Richtwert 3 Monate auf Bau- und Montagestellen, sonst 6 Monate; Verlängerung nur bei belegter Fehlerquote unter 2 Prozent
Sicht- und Funktionsprüfung	Vor jeder Verwendung; Ergebnis im Übergabeprotokoll
Bedienung	Kurzeinweisung ausreichend

BEZUGSQUELLE · HERSTELLER · HANDBUCH

HERSTELLERHANDBUCH
kalledaskabel.de
PRODUKTSEITE
kalledaskabel.de
BEZUGSQUELLE
kalledaskabel.de

COMPLIANCE / RECHTSRAHMEN

DGUV Vorschrift 3: ortsveränderliche Leitungen sind vor jeder Nutzung sichtzuprüfen und wiederkehrend zu prüfen.